



Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
 Direktor: Prof. Dr. A. Dalpke
 Im Neuenheimer Feld 324 69120 Heidelberg
 06221-5638494
 wasserlabor@med.uni-heidelberg.de

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Prüfbericht

UniversitätsKlinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 324 | 69120 Heidelberg

Untersuchungsobjekt:
Wasserproben Gemeinde Kronau, ON Kronau - Rathaus

Bürgermeisteramt Kronau
 Kirrlacher Str. 2
 76709 Kronau

Eingegangen am:

13. Juni 2023

Bürgermeisteramt
 76709 Kronau

Endbefund vom 09.06.2023, Entnahmedatum: 06.06.2023, Auftragsnummer: 53938117

Probennehmer: Institutsmitarbeiter M. Förch
ID-Nummer: 215039-ON-0001
Mikrobiologische Probenahme: Zweck A
Befundkopie: Nachrichtlich an das zuständige Gesundheitsamt (elektronisch).

Mikrobiologische Untersuchung von Wasser für den menschlichen Gebrauch (inkl. Enterokokken)

Trinkwasser / Ortsnetzprobe		Einheit	Grenzwert
Labornummer:	WL303793		
Erfassdatum:	06.06.2023		
Entnahmezeit	9.20	Uhr	---
Probenahmeflaschen-ID:	34066045	---	---
Wasser-Temperatur bei Entnahme (DIN 38404:1976-12)	19.1	°C	---
Koloniezahl bei 22 °C	0	KBE/ml	≤ 100
Koloniezahl bei 36 °C	0	KBE/ml	≤ 100
E.coli	0	KBE/100 ml	0
Coliforme Keime	0	KBE/100 ml	0
Enterokokken	0	KBE/100 ml	0
Bewertung: Die Probe entspricht in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.			

Auftragsnr.: 53938117

Seite 1 von 2

printed with SWISSLAB ®

Bitte beachten:

Mit "<" gekennzeichnete Werte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze des verwendeten Verfahrens.
 Bei Schwimm- und Badebeckenwasser bezieht sich die Spalte "Grenzwerte" auf die durch die DIN19643 vorgegebenen Parameterwerte.
 Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02 (A14); DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (K19)
 Bei Schwimm- und Badebeckenwasser zusätzlich: DIN 38402-19:1988-04 (A19)
 Die vollständigen Probenentnahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.



Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Direktor: Prof. Dr. A. Dalpke
Im Neuenheimer Feld 324 69120 Heidelberg
06221-5638494
wasserlabor@med.uni-heidelberg.de

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Untersuchungsobjekt:
**Wasserproben Gemeinde Kronau, ON
Kronau - Rathaus**

Gesamtbeurteilung:

Die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung entsprechen in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.

gez. Dr. sc. hum. J. Kurz, Prüfleiter

*Dieser Befund wurde elektronisch validiert und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf das eingesandte und tatsächlich untersuchte Probenmaterial.

*Aktuelle Fassung:

Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2016 (BGBl. I S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4343) geändert worden ist.

Auftragsnr.: 53938117

Seite 2 von 2

printed with SWISLAB®

Bitte beachten:

Mit "<" gekennzeichnete Werte liegen unterhalb der Bestimmungsgrenze des verwendeten Verfahrens.
Bei Schwimm- und Badebeckenwasser bezieht sich die Spalte "Grenzwerte" auf die durch die DIN 19643 vorgegebenen Parameterwerte.
Die Probenahme erfolgte gemäß: DIN ISO 5667-5 : 2011-02 (A14); DIN EN ISO 19458 : 2006-12 (K19)
Bei Schwimm- und Badebeckenwasser zusätzlich: DIN 38402-19:1988-04 (A19)
Die vollständigen Probenentnahmeprotokolle sind auf Anfrage verfügbar.